

Температурный режим на социальных объектах (для юридических лиц и граждан)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах напоминает о требованиях к температуре воздуха в организациях воспитания и обучения детей.

Параметры микроклимата регламентированы санитарными правилами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Допустимая температура воздуха должна составлять:

- в организациях для детей до 7 лет:

- +22-24°C в групповой, игровой комнате, помещении для занятий для детей до 3-х лет, +21-24°C - для детей от 3-х до 7-ми лет;
- +19-21°C в спальнях, физкультурном, музыкальном залах;
- +22-24°C – в туалетных для детей до 3-х лет, +19-21°C – для детей от 3-х до 7-ми лет.

- в организациях для детей старше 7 лет и молодежи:

- +18-24°C в учебных помещениях и кабинетах, рекреациях, актовом зале, столовой;
- +20-24°C - в жилых комнатах, помещениях для отдыха и игр;
- +18-24°C – в спальнях помещениях

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется организацией с помощью термометров.

Не допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением.

При выявлении несоблюдения температурного режима в организациях воспитания и обучения детей граждане вправе обратиться в территориальный отдел по адресу: 162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, E-mail: to-sok@vologda.ru.

Также обращение можно разместить на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по адресу <http://35.rospotrebnadzor.ru> в разделе «Обращения граждан».